

## Предписание №04/07

### об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«19» февраля 2016 г.

При обследовании объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" Корсаковского городского округа Сахалинской области (МБОУ СОШ №1) расположенной по адресу: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 1, ИНН: 6504025580; ОГРН: 1026500781966, выявлены нарушения требований ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., ст.28., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выявлены условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди учащихся, а именно

В нарушение п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете информатики (кабинет № 12) учебная доска, не имеющая собственной подсветки, не оборудована местным освещением

В нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» к работе допущены лица, не прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

В нарушение п. 10.7, 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» распределение учебной нагрузки в течение недели для учащихся запланировано без учёта гигиенических рекомендаций, пик максимальной нагрузки для 4 а класса приходится на понедельник, для учащихся 1 б класса наиболее трудный предмет (математика) 2 раза в неделю стоит первым уроком, для учащихся 3 б класса математика 4 раза в неделю стоит первым уроком. В 1 б классе после урока физкультуры стоит письменный предмет-математика. Расписание занятий оценивается как не рациональное.

В нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» температура воздуха в кабинетах №3, №11, №12, №13, в обеденном зале, (протокол №50/3 от 11.02.2016) не отвечает гигиеническим требованиям. Измеренная температура воздуха в кабинете №3 составила 25 °С, при нормируемой 18-24 °С, в кабинете № 11 измеренная 26, 5 °С при нормируемой 18-24 °С, в кабинете № 12 измеренная 25°С при нормируемой 18-24 °С, в кабинете № 13 измеренная температура воздуха 25°С при допустимой 18-24 °С, в обеденном

зале измеренная температура воздуха составила 25<sup>0</sup>С, при нормируемой 18-24 <sup>0</sup>С, в санитарных комнатах (туалет) на 1 этаже измеренная температура воздуха 14,5-15 <sup>0</sup>С при нормируемой 19-21<sup>0</sup>С.

В нарушение п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» относительная влажность воздуха в кабинетах №3, №11, №12, №13, № 14, №15, в спортивном зале, в обеденном зале, (протокол №50/3 от 11.02.2016) ниже нормируемой. Измеренная относительная влажность воздуха от 19 до 35 %, при нормируемой (допустимой) 40-60 %

В нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» параметры искусственного освещения в кабинете (№14) английского языка, в кабинете (№11) информатики в контрольных точках на ученической парте (Г-0,8) не отвечают нормируемым. (протокол № 49/3 от 11.02.2016). Измеренная искусственная освещённость составила 200Лк при нормируемой 300-500 Лк

В нарушение п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не выделено отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), оборудованное шкафом.

В нарушение п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете №6 (кабинет русского языка) классная доска не имеет лотка для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

В нарушение п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, горячее водоснабжение отсутствует.

В нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» механическая вентиляция над плитами отсутствует.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди людей,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Организовать учебный процесс в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»	До 01.08.2016

2	Провести ревизию системы искусственного освещения с доведением параметров до нормируемых в кабинетах №11, №14	До 01.08.2016
3	Оборудовать в кабинете информатики (кабинет № 12) учебную доску, не имеющую собственной подсветки, местным освещением	До 01.08.2016
4	Выделить отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), оборудованное шкафом.	До 01.08.2016
5	Организовать прохождение персоналом профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	До 01.08.2016
6	Организовать эффективное проветривание помещений учебных классов и рекреаций	До 01.08.2016
7	Оборудовать классную доску лотком для задержки меловой пыли, хранения мела.	До 01.08.2016
8	Оборудовать кабинет технологии (домоводства), используемого для обучения навыкам приготовления пищи, холодным и горячим водоснабжением, оборудовать механическую вытяжную вентиляцию над плитами	До 01.08.2016
9	Представить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Корсаковском районе и порту Корсаков информацию о выполнении предписания и копии документов, подтверждающие выполнение предложений данного предписания.	До 01.08.2016

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на МБОУ «СОШ №1» в лице директора.

И.о. начальника отдела:



Г.Ю. Тимохова


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Предписание для исполнения получил:

«24» августа 2016 г.

Директор МБОУ «СОШ №1»

(должность)



(подпись)

(инициалы, фамилия)