

Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»  
Корсаковского городского округа Сахалинской области

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Краснофлотская 1, тел. 4-39-65, 4-33-91, korsakov-soshl@mail.ru

«10» августа 2016 г.

№ 273

Территориальный отдел  
надзорной деятельности  
Корсаковского района  
УНД и ПР

Информация  
об исполнении предписания №7/01/1 от 29.02.2016 по устранению нарушений требований  
пожарной безопасности

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения
1.	Отсутствует обозначение категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон. На дверях производственного и складского назначения.	10.08.2016	Выполнено. Установлены таблички с обозначениями категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон.
2.	Не все огнетушители имеют паспорта	10.08.2016	Выполнено. На каждый огнетушитель имеется паспорт.
3.	Деревянные двери, размещенные в лаборатории и серверной, не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.	10.08.2016	Выполнено. Установлены двери, соответствующие требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.
4.	Помещение для хранения инвентаря (с отдельным входом) не заблокировано АПС.	10.08.2016	Выполнено. Помещение для хранения инвентаря с отдельным входом заблокировано АПС.
5.	Отсутствуют подтверждающие документы об очистке воздухопроводов.	10.08.2016	Выполнено. Очистка воздухопроводов проведена, акт от 08.08.2016.

Директор



Е.А. Чижевская